

Звіт про аналіз відповідності проекту
Встановлення кондиціонерів у пологовому відділенні
Центральної районної лікарні
Назва проекту

законодавству та можливості його реалізації

Відповідальний: КНП «Шосткинська ЦРЛ»

(структурний підрозділ Шосткинської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту)

Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проектів за змістом та можливістю реалізації

1. Включено до реєстру поданих проектів за №

5							
---	--	--	--	--	--	--	--

2. Запропонований проект входить до повноважень Шосткинської міської ради

а) так

б) ні (чому?)

3. Запропонований проект відповідає чинному законодавству, в тому числі рішенням Шосткинської міської ради

а) так

б) ні (чому?)

4. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року:

а) так

б) ні (чому?)

5. Висновок, стосовно технічних можливостей виконання запропонованого завдання:

а) позитивний

б) негативний

Підстава: пункт 3.6 Розділу III Наказу МОЗ України №55 від 26.01.2012 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до розміщення, облаштування, обладнання та експлуатації перинатальних центрів»

6. Проект не передбачає виключно розробку проектно-кошторисної документації:

а) так

б) ні

7. Проект має завершений характер (виконання заходів в майбутньому не вимагатиме прийняття подальших заходів та не потребуватиме додаткового виділення коштів з бюджету міста Шостка):

а) так

б) ні

В майбутньому вимагатиме додаткове виділення коштів на обслуговування стаціонарного устаткування (кондиціонерів)

8. Проект не суперечить діючим програмам розвитку міста та не дублює завдання, які передбачені цими програмами і плануються для реалізації на відповідний бюджетний рік:

а) так

б) ні (обґрунтування в якій частині суперечить вимогам)

9. Реалізація проекту не планується на землях або об'єктах приватної форми власності (крім ОСББ):

а) так

б) ні

10. У рамках проекту не передбачено витрати на утримання та обслуговування у сумі, що перевищує вартість реалізації проекту;

а) так

б) ні

11. Територія/земельна ділянка, на якій відбуватиметься реалізація запропонованого проекту:

а) є такою, на якій можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів бюджету міста Шостка;

б) не належить до переліку територій, на яких можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів бюджету міста Шостка (обґрунтування)

в) не стосується проекту.

12. Витрати за кошторисом, призначеного на реалізацію запропонованого завдання:

а) без додаткових зауважень

б) з зауваженнями (необхідно внести або уточнити їх, використовуючи для обґрунтування дані, наведені в таблиці нижче)

Найменування	Запропоноване автором проекту			Пропозиція експертної групи		
	Необхідна кількість	Ціна за одиницю, грн	Вартість, грн	Необхідна кількість	Ціна за одиницю, грн	Вартість, грн
Кондиціонер HSU07HT203 - Haier	3	9 517,00	28 551,00	3	9 517,00	28 551,00
Кондиціонер HSU09HT203 - Haier	6	10134,00	60 804,00	6	10134,00	60 804,00
Кондиціонер HSU12HT203- Haier	1	12480,00	12480,00	1	12480,00	12480,00
Кондиціонер AS25TADHRA-CL - Haier Інвертор(до -20)	4	15680,0	62 720,00	4	15680,0	62 720,00
Кондиціонер AS35TADHRA-CL - Haier Інвертор (до -20)	1	16 579,00	16 579,00	1	16 579,00	16 579,00
Електрокомплектуючі Вілки,розетки,короба.	К-т	5280,00	5280,00	К-т	5280,00	5280,00

Найменування	Запропоноване автором проекту			Пропозиція експертної групи		
	Необхідна кількість	Ціна за одиницю, грн	Вартість, грн	Необхідна кількість	Ціна за одиницю, грн	Вартість, грн
Монтажний к-т 06/09	15	735,50	11 032,50	15	735,50	11 032,50
Монтаж кондиціонерів	9	2600,00	23 400,00	9	2600,00	23 400,00
Монтаж кондиціонерів Інверторів, 12	6	2700,00	16 200,00	6	2700,00	16 200,00
Доставки	15		4 950,00	15		4 950,00

Загальна сума 241996,00 грн.

Обґрунтування:

13. Висновки і погодження/узгодження з іншими структурними підрозділами Шосткинської міської ради стосовно можливості реалізації завдання (наприклад, погодження з департаментом архітектури, містобудування та інспектування, і т.д.), ситуації та умов, в яких реалізація завдання може суперечити/перешкоджати реалізації інших завдань або міських інвестицій, які стосуються даної земельної ділянки/території або будинку
Узгоджено з іншими структурними підрозділами

14. Висновок щодо внесення проекту до реєстру проектів, які допускаються до голосування (а також опис передумов, які можуть зашкодити реалізації завдання та інші зауваження, що є важливими для реалізації запропонованого завдання):

- а) позитивний
б) негативний

Обґрунтування/зауваження:

Стационарне устаткування, що є джерелами шуму і вібрації, а саме кондиціонери не допускається розміщувати поряд з палатами, лікувальними і процедурними кабінетами, а також над і під ними. Також в майбутньому реалізація цього проекту вимагатиме додаткове виділення коштів на обслуговування устаткування (кондиціонерів).

21.08.2020

Дата

Підпис

Штогрин О.Т.

ПІБ керівника
структурного підрозділу ШМР